85901015 MGE180MB 50 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE180MB **Référence produit:** 85901015 **Diamètre du ventilateur:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 1500 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY 30.05.2008

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE180MB **Référence produit:** 85901015 **Diamètre du ventilateur:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 2250 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY 30.05.2008

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE180MB	**Référence produit:** 85901015	**Diamètre du ventilateur:** D240 **[mm]**
P2: 22 **[kW]**	**U:** 400 **[V]**	**Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 3000 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY 30.05.2008

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MGE180MB **Référence produit:** 85901015 **Diamètre du ventilateur:** D240 **[mm]**

P2: 22 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pôle:** 2 **Fréquence:** 50 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à: 3600 (inactif) mn-1

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY 30.05.2008