

86906161 MGE160MB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB	产品号: 86906161	风扇直径: D270 [毫米]
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 750 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	44,5	52,2	63,1	55,5	53,9	47,0	58,7	63,6	65,6
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	31,4	39,2	50,0	42,4	40,8	33,9	45,7	50,6	52,5

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 02.06.2008

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB	产品号: 86906161	风扇直径: D270 [毫米]
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1125 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	58,2	57,3	62,3	64,8	59,2	58,9	76,1	75,8	76,9
液位 re: 1 pW									
平均声压 在 1m 时. re: 20 UPa	45,1	44,2	49,3	51,8	46,2	45,8	63,1	62,7	63,8

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY

29.09.2008

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB	产品号: 86906161	风扇直径: D270 [毫米]
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	69,1	63,7	67,5	68,3	64,4	62,1	74,0	75,4	77,2
液位 re: 1 pW									
平均声压 在 1m 时. re: 20 UPa	56,1	50,7	54,5	55,3	51,4	49,0	60,9	62,4	64,1

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY

29.09.2008

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MGE160MB	产品号: 86906161	风扇直径: D270 [毫米]
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1800 (空闲) 转数 / 分钟

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	69,8	67,5	71,4	72,7	70,4	66,7	70,7	77,5	78,8
液位 re: 1 pW									
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	56,7	54,4	58,4	59,7	57,3	53,6	57,6	64,4	65,7

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY

29.09.2008